

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г.о. Химки, Московская область, 141410, тел./факс (498) 505-41-68 / (498) 505-41-78

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный

(наименование органа надзорной деятельности)

ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, г. Долгопрудный, Московская область, 141700; тел./факс 8(495) 576-31-20; ond40@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3

(место составления акта)

«01» марта 2019 года

(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 23

По адресу/адресам: Московская область, г. Долгопрудный, пл. Собина, д.3

(место(а) проведения проверки)

На основании: распоряжения № 23 от «30» января 2019 года главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору Д.А. Борзова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа театральных искусств «Семь Я» г.Долгопрудного

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок физических, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения /приказа о проведении проверки ознакомлен:



(подпись)

«05» февраля 2019 года

(дата)

«15» ч. «00» мин.

(время)

заместитель директора по безопасности Люосив А.Г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Ивановский Владислав Сергеевич – заместитель главного государственного инспектора г.Долгопрудный и г.Лобня Московской области по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный;

- Рябовол Александр Олегович – государственный инспектор г.Долгопрудный Московской области по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности по г.Долгопрудный

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки установлено:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (соблюдение на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности) (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- представленная инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII ППР, является обобщенной, выполнена без учета требований нормативных документов по пожарной безопасности и специфики пожарной опасности объекта защиты – п.2, п.460-п.462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 (далее по тексту ППР в РФ);

- (в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1) не обеспечивается полноценная подача дублирования световых и звуковых сигналов о возникновении пожаров на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, а именно сигналы не только о пожаре, но и технического состояния АПС и системы передачи извещений - ст.83 п.5, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ-123);

- не обеспечивается выполнение требований пожарной безопасности при устройстве эвакуационных путей, а именно эвакуация из помещения галереи организована транзитом через ряд помещений – п.33 ППР в РФ; ст.89 ФЗ-123; п.4.2.8 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту СП 1.13130.2009);

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается загромождение шкафами путей эвакуации ведущих из малого концертного зала в общий коридор – пп. «б» п.36 ППР в РФ;

- в помещении аппаратной допускается складирование оборудования и других предметов – пп. «б» п.23 ППР в РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----
 - нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Чек лист – приложение № 13 Приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261.


Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель главного государственного инспектора
г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области
по пожарному надзору В.С. Ивановский
(тел. 8-495-576-31-20)



Государственный инспектор
г. Долгопрудный Московской области
по пожарному надзору А.О. Рябовол
(тел. 8-495-576-31-20)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

заместитель директора по безопасности
Люосив А.Г.

“ 01 ” марта 20 19 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)